

ΠΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Αποφ. : 58/2020
Θέρμη 01-06-2020

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ»

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Νο 1, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 'ΓΑΒΡΙΛΗ' Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2020 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 276/2019 Απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 73923+73899 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
7. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Νο 1, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 'ΓΑΒΡΙΛΗ' Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ».
8. Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Νο 1, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 'ΓΑΒΡΙΛΗ' Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ» προκειμένου στην αγορά καινούριου υποβρύχιου κινητήρα λόγω βραχυκυκλώματος που παρουσιάστηκε στον υφιστάμενο κινητήρα Νο 1 της δεξαμενής και ολικής φθοράς που παρατηρήθηκε κατά την επισκευή του [Ασύμφορη επισκευή] .
9. Την 20/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Νο 1, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 'ΓΑΒΡΙΛΗ' Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ».
10. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 189/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (1828/15-05-2020).
11. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Δ.Ε.Υ.Α Θέρμης.
12. Την υποβληθείσα προσφορά της επιχείρησης: *ΥΔΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔ. ΤΣΙΝΤΣΙΝΗΣ*

Αποφασίζει

1. Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Νο 1, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 'ΓΑΒΡΙΛΗ' Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ*» σύμφωνα με την με αριθμό 20/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. λόγω βραχυκυκλώματος που παρουσιάστηκε στον υφιστάμενο κινητήρα Νο 1 της δεξαμενής και ολικής φθοράς που παρατηρήθηκε κατά την επισκευή του [Ασύμφορη επισκευή] .
2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «*ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Νο 1, ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 'ΓΑΒΡΙΛΗ' Κ.ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ*» δαπάνης 1.800,00 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, στην επιχείρηση του κ. ΤΣΙΝΤΣΙΝΗ ΘΕΟΔ. ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με Α.Φ.Μ. 044415370 που εδρεύει στο Περιβολάκι Λαγκαδά, Τ.Κ. 57200, και ειδικότερα όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική εισήγηση & την 20/2020 μελέτη της ΤΥ της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
3. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, και θα βαρύνουν τους Κ.Α. 26-02-00-0003, 54-02-02-0223, για τα οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ 189/2020).
4. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια

Κωστίκα Μαρία