

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

-----  
Μακρυγιάννη 15Α, Τ.Κ. 57001, ΘΕΡΜΗ  
Τηλ.:2310460530- Fax:2310460531

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
Αριθμ. Αποφ. : 70/2020  
Θέρμη 23-06-2020

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ»

Θέμα: «Απευθείας ανάθεση εργασιών με τίτλο: 'Συντήρηση Η/Μ γεωτρήσεων - αντλιοστασίων ΔΕ Μίκρας' (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ [ΗΖ] ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ - ΚΑΡΔΙΑΣ)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
3. Τον Κανονισμό Οικονομικής διαχείρισης, Προμηθειών & Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..
4. Την με αριθμό 275/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2020 ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 276/2019 Απόφαση του Δ.Σ. και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 73923+73899 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ [ΗΖ] ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ - ΚΑΡΔΙΑΣ καθώς μετά από έλεγχο των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) σε τρία υφιστάμενα αντλιοστάσια αποχέτευσης λυμάτων Τριλόφου - Καρδίας, διαπιστώθηκαν φθορές όπως η μη σωστή λειτουργία των αντλιών (των Η/Ζ), της μπαταρίας της γεννήτριας, του δοχείου προθέρμανσης και η ανάγκη αντικατάστασης των φίλτρων λαδιού και πετρελαίου, οι οποίες και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής όσο και αδιάλειπτη λειτουργία τους σύμφωνα και με την εισήγηση 29/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
7. Την με αριθμό 29/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
8. Την αναληφθείσα με αριθμό 200/2020 Α.Α.Υ.
9. Την προσφορά της επιχείρησης: ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ

**Α π ο φ α σ ί ζ ε ι**

1. Την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ [ΗΖ] ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ - ΚΑΡΔΙΑΣ και ειδικότερα όπως αυτές αναλυτικά

περιγράφονται στην με αριθμό 29/2020 μελέτη της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Θ., στην επιχείρηση του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΥΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ, «ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ», με Α.Φ.Μ. 043743888 και έδρα Ασβεστοχώρι, ΤΚ 57010 και με ποσό δαπάνης επί συνόλου των εργασιών 3.634,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

2. Στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 και στους Κ.Α. 64-09-01-0066, 54-02-02-0623 υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση η οποία δεσμεύτηκε και θα διατεθεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης(ΑΑΥ 200/2020).
3. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον πάροχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
4. Ορίζει επιτροπή βεβαίωσης των εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό 5/2020 Α.Δ.Σ. όπως αυτή ισχύει.

Η Αναπλ. Γενική Διευθύντρια

Κωστίκα Μαρία