

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1

Περιοχή	Τ.Κ. ΛΑΚΚΙΑΣ
Οικισμός	ΛΑΚΚΙΑΣ
Πληθυσμός οικισμού	450
Αριθμός πηγών υδροληψίας	ΔΥΟ (2)

Η περιοχή υδροδοτείται από την ΔΕΞΑΜΕΝΗ " ΛΑΚΚΙΑΣ"

Υδροληψία Γεωτρήσεις 1. Λ1 ΛΑΚΚΙΑΣ, 2. Λ2 ΛΑΚΚΙΑΣ	Ποσοστό (%)	Ποσοστό (%) 100
Συνολική παροχή νερού: 90 (m ³ /ημ)	Από επιφανειακά νερά	Από υπόγεια νερά

ΤΜΗΜΑ 2

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος	Εφαρμοζόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανα έτος	Αιτία ενδεχομένου Προβλήματος	Προτάσεις λήψης μέτρων	Εφαρμογή μέτρων
Οσμή	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	Αποδεκτή	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		Αποδεκτή		A					
Γεύση	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	Αποδεκτή	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		Αποδεκτή		A					
Χρώμα (σε μονάδες Pt/Co)	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	0	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		0		A					
Θολότητα (σε μονάδες NTU)	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	0,34	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		0,24		A					
pH	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	7,5	6,5<ρΗ<9,5	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		7,4		A					
Αγωγιμότητα (σε μS/cm)	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	519	2500	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		513		A					

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετρος ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη ¹	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος	Εφαρμοζόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας	Αιτία ενδεχομένου Προβλήματος	Προτάσεις λήψης μέτρων	Εφαρμογή μέτρων
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / 100 mL	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	0	0	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		0		A					
Κολοβακτηρίδια E.Coli / 100 mL	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	0	0	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		0		A					
Εντερόκοκκοι / 100 mL	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	0	0	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		0		A					
Συνολικά Κοινά Αερόβια Μεσόφιλα Βακτήρια στους 22°C / 1 mL	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		0		A					
Ελεύθερο Χλώριο (mg/L)	23/2/2021	ΠΛΑΤΕΙΑ	0,42		A	Μια φορά	Δύο Φορές			
	27/9/2021		0,52		A					

ΥΠΟΜΝΗΜΑ :

1 : Τάξη A = εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία

Τάξη B = εκτός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία

2 : n.d. = Δεν ανιχνεύθηκε/ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της μεθόδου

3 : TNTC = Too Numerous To Count (ακαταμέτρητα)

Οι αναλύσεις της Ομάδας Α πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 - ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017 για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)

Οι υπεύθυνες για τις αναλύσεις

Βασιλική Μαστορέκα
Τεχνολόγος Γεωπόνος Τ.Ε.

Αικατερίνη Παναγιώτου
Τεχνολόγος Τροφίμων