

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ 1

Περιοχή	Τ.Κ. ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Οικισμός	ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ
Πληθυσμός οικισμού	2100
Αριθμός πηγών υδροληψίας	ΤΡΕΙΣ (3)

Υδροληψία Γεωτρήσεις: 1. ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο1=50m <sup>3</sup> /h, 2.ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο2=40m <sup>3</sup> /h, 3.ΓΕΩΤΡΗΣΗ Νο3=60m <sup>3</sup> /h	Ποσοστό (%) 0	Ποσοστό (%) 100
Συνολική παροχή νερού: 420 (m <sup>3</sup> /ημ)	Από επιφανειακά νερά	Από υπόγεια νερά

ΤΜΗΜΑ 2

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετρος Ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη <sup>1</sup>	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Οσμή	18/3/2019	ΚΑΠΗ	Αποδεκτή	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		Αποδεκτή		A	
	2/9/2019		Αποδεκτή		A	
	9/12/2019		Αποδεκτή		A	
Γεύση	18/3/2019	ΚΑΠΗ	Αποδεκτή	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		Αποδεκτή		A	
	2/9/2019		Αποδεκτή		A	
	9/12/2019		Αποδεκτή		A	
Χρώμα (σε μονάδες Pt/Co)	18/3/2019	ΚΑΠΗ	0	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		0		A	
	2/9/2019		0		A	
	9/12/2019		0		A	
Θολότητα (σε μονάδες NTU)	18/3/2019	ΚΑΠΗ	0,45	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		0,38		A	
	2/9/2019		0,16		A	
	9/12/2019		0,13		A	
pH	18/3/2019	ΚΑΠΗ	8,1	6,5<pH<9,5	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		8,01		A	
	2/9/2019		8,1		A	
	9/12/2019		8,1		A	
Αγωγιμότητα (σε μS/cm)	18/3/2019	ΚΑΠΗ	658	2500	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		646		A	
	2/9/2019		581		A	
	9/12/2019		571		A	

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Παράμετρος ελέγχου	Ημερομηνία Δειγματοληψίας	Θέση δειγματοληψίας	Αποτελέσματα Δειγματοληψίας	Ανώτατη Επιτρεπόμενη Τιμή Παραμέτρου	Τάξη <sup>1</sup>	Προβλεπόμενη Συχνότητα Δειγματοληψίας ανά έτος
Ολικά Κολοβακτηριοειδή / 100 mL	18/3/2019	ΚΑΠΗ	0	0	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		0		A	
	2/9/2019		0		A	
	9/12/2019		0		A	
Κολοβακτηρίδια E.Coli / 100 mL	18/3/2019	ΚΑΠΗ	0	0	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		0		A	
	2/9/2019		0		A	
	9/12/2019		0		A	
Εντερόκοκκοι / 100 mL	18/3/2019	ΚΑΠΗ	0	0	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		0		A	
	2/9/2019		0		A	
	9/12/2019		0		A	
Συνολικά Κοινά Αερόβια Μεσόφιλα Βακτήρια στους 22°C / 1 mL	18/3/2019	ΚΑΠΗ	1	Άνευ ασυνήθους μεταβολής.	A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		0		A	
	2/9/2019		0		A	
	9/12/2019		0		A	
Ελεύθερο Χλώριο (mg/L)	18/3/2019	ΚΑΠΗ	0,24		A	Τέσσερις Φορές
	27/5/2019		0,32		A	
	2/9/2019		0,34		A	
	9/12/2019		0,41		A	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ :

- 1 : Τάξη A = εντός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία  
Τάξη B = εκτός των ορίων που ορίζει η νομοθεσία  
2 : n.d. = Δεν ανιχνεύθηκε/ποσοτικοποιήθηκε στο όριο αναφοράς της μεθόδου  
3 : TNTC = Too Numerus To Count (ακαταμέτρητα)

Οι αναλύσεις της Ομάδας Α πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 - ΦΕΚ 3282/Β/19-9-2017 για την Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015)

Οι υπεύθυνες για τις αναλύσεις

Δρ. Ζωγραφιά Μπουλσουράνη  
Χημικός

Αικατερίνη Παναγιώτου  
Τεχνολόγος Τροφίμων